

Ek No : 1

Sertifika No : Z-IS-TGK-IST-19-07-5010011896-19-IS-389a-34-B-01

KOMBİ SOMUNLU KELEPÇE-ÇEKME TEST RAPORU



Türkiye



Norm Bağlantı ve Tesbit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.

Test Tarih :03.07.2019

Ürün Kodu	Ölçü	Numune No	Katalog Kopma Yüğü (kN)	Kopma Yüğü Değeri (kN)	Deformasyon- Kopma Tipi/Yeri
NKSC 006	1/8"	1	3,9 kN	5.328	Vida attı
		2		5.009	Vida attı
		3		4.430	Vida attı
NKSC 008	1/4"	1	3,9 kN	5.953	Somun kaynağından koptu
		2		5.701	Vida attı
		3		5.900	Vida attı
NKSC 010	3/8"	1	3,9 kN	4.243	Somun kaynağından koptu
		2		5.316	Vida attı
		3		5.613	Vida attı
NKSC 015	1/2"	1	3,9 kN	5.002	Somun kaynağından koptu
		2		6.029	Vida attı
		3		4.453	Vida attı
NKSC 020	3/4"	1	3,9 kN	5.662	Vida attı
		2		5.263	Vida attı
		3		4.599	Sacdan koptu
NKSC 025	1"	1	3,9 kN	5.268	Vida attı
		2		5.190	Vida attı
		3		5.708	Vida attı
NKSC 032	1 1/4"	1	4,8 kN	5.800	Somun kaynağından koptu
		2		6.607	Vida attı
		3		6.495	Vida attı
NKSC 040	1 1/2"	1	4,8 kN	5.750	Vida attı
		2		5.306	Vida attı
		3		6.568	Vida attı
NKSC 050	2"	1	4,8 kN	5.268	Vida attı
		2		6.262	Vida attı
		3		6.621	Vida attı
NKSC 065	2 1/2"	1	6,9 kN	8.641	Somun kaynağından koptu
		2		8.385	Somun kaynağından koptu
		3		9.479	Vida attı
NKSC 080	3"	1	6,9 kN	10.276	Somun kaynağından koptu
		2		9.907	Vida attı
		3		12.072	Vida attı
NKSC 100	4"	1	6,9 kN	9.619	Vida attı
		2		9.734	Somun kaynağından koptu
		3		7.994	Somun kaynağından koptu
NKSC 125	5"	1	7,8 kN	8.916	Vida koptu
		2		8.967	Vida koptu
		3		10.448	Somun kaynağından koptu
NKSC 150	6"	1	7,8 kN	10.881	Vida koptu
		2		8.448	Somun kaynağından koptu
		3		9.761	Vida attı
NKSC 200	8"	1	7,8 kN	10.847	Vida koptu
		2		9.671	Vida attı
		3		9.420	Vida koptu